

**Wyjaśnienie treści  
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczy postępowania przetargowego:

**„Budowa oświetlenia w ulicach Baziowej, Łozinowej, Michałówka, Palmowej  
w Garbach”**

Do siedziby zamawiającego wpłynęło pytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie nr 1**

„Czy można zastosować oprawy LED-owe, przy budowie oświetlenia ulic Baziowej, Łozinowej, Michałówka, Palmowej w m. Graby.

W opisie technicznym w pkt. 7 napisano, że można zastosować materiały pod warunkiem ich równoważności, jednak czy to oznacza, że LED-owe oprawy mogą być zastosowane ?

Opis techniczny

Pkt. 7. Projektowane słupy oświetleniowe z oprawami.

„...Na projektowanych latarniach należy zamontować oprawy drogowe sodowe o mocy 100W z bańką tabularną. Oprawy wykonane są w II klasie ochronności. Dobór oprawy oświetleniowej wyliczono za pomocą programu Dialux, spełnienie w/w wymagań uzyskano dla oprawy SGS104 1xSON-TPP100W CON TP P1. Można zastosować materiały innych producentów pod warunkiem ich równoważności. Zastosowane oprawy drogowe powinny charakteryzować się stopniem ochrony co najmniej IP 66, zarówno dla komory lampy, jak i komory osprzętu elektrycznego. Sprawność oprawy (L.O.R) co najmniej 0,81, odbłyśnik pełny, wykonany z aluminium o wysokim stopniu czystości, klosz wykonany z poliwęglanu”.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający nie dopuszcza zamiany opraw na LEDowe.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) zamawiający zmienia treść Rozdziału 4 - zmianie ulega zapis §18 ust. 13. projektu umowy:

**jest:** „Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej”

**zmienia się na:** „Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 10 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej”

**Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian  
w składanych ofertach przetargowych.**

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Swarzędz

.....  
marcin Szkuclarek  
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Sprawy prowadzi  
mgr Adam Talaga  
tel. 65-12-406 pok. 408