

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Wykonanie zaplecza socjalnego dla boisk zewnętrznych – Szkoła Podstawowa w Zalasewie”

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1

Proszę o zgodę na zmianę technologii wykonania ścian zewnętrznych oraz dachu i podłogi (zmian grubości i rdzenia z wełny przy jednoczesnym zachowaniu parametrów izolacyjności cieplnej). Zastosowane rozwiązanie jest naszym zdaniem nieekonomiczne - tego rodzaju płyty nie występują w standardowej produkcji (dla takich ilości) i dodatkowo mają gorsze parametry. Od np. płyt PIR lub PUR

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zmianę technologii wykonania ścian zewnętrznych oraz dachu i podłogi przy zachowaniu zaprojektowanych parametrów izolacji cieplnej.

Zapytanie nr 2

W projekcie zastosowano w środku ścianki z płyt GK - to rozwiązanie jest naszym zadaniem wadliwe ponieważ jest bardziej podatne na wilgoć – proponujemy wykonanie ścianek również z płyt warstwowych.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścianek z płyt warstwowych we wnętrzu budynku.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 24.06. 2016r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.06. 2016r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

Marian Szkudlarek

.....

(podpis Kierownika Zamawiającego)