

**Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia**
- nr 2 -

dotyczy postępowania przetargowego:

Przebudowa ul. Szkolnej w Kobylnicy, Gmina Swarzędz

Do siedziby zamawiającego wpłynęło pytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie

Czy dopuszczają Państwo układanie nawierzchni asfaltowej połówkowo?

Odpowiedź

Wymaga się aby warstwa ścieralna wykonana została metodą bezszwową.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)

KIEROWNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

Milena Kłupś

Sprawę prowadzi
mgr Adam Talaga
tel. 65-12-406 pok. 408