

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2**

dotyczy postępowania przetargowego pn: „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Remizy Strażackiej przy ul. Bramkowej 6 w Swarzędzu na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Czy użyte materiały wymagają zgodności z testami Oddy?

Wyjaśnienie nr 1

Zamawiający nie wymaga aby użyte materiały posiadały zgodności z testami Oddy

Pytanie nr 2

Jak jest wymagana klasa szczelności gablot?

Wyjaśnienie nr 2

Zamawiający wymaga średnią szczelność.

Pytanie nr 3

Jakiej klasy ma być użyte szkło i czy ma być ono hartowane?

Wyjaśnienie nr 3

Zamawiający wymaga użycia szkła bezpiecznego, jeżeli dla większych tafli szkła ze względów technologicznych wymagane jest szkło hartowane - należy je zastosować.

Pytanie nr 4

Jaki maksymalny ciężar będzie się znajdował na poszczególnych szufladach?

Wyjaśnienie nr 4

Maksymalny ciężar jaki będzie znajdował się na poszczególnych szufladach to ok. 25-50kg.

Pytanie nr 5

Czy klosze w gablotach G1 i G6 powinny być otwierane?

Wyjaśnienie nr 5

Zamawiający wymaga aby klosze w gablotach G1 i G6 były otwierane.

Pytanie nr 6

Jakiej klasy mają być zamki?

Wyjaśnienie nr 6

Zamawiający nie wymaga w zamkach klasy bezpieczeństwa.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania do dnia 13.12.2017 r. do godz. 10:00. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zmianie ulega również termin otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu 13.12.2017r. o godz. 10:30.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

(podpis Kierownika Jednostki)

Marian Szkuclarek

KIEROWNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

Milena Klaps

Sprawa prowadzi

Sylwia Gąbkożewska

Urząd Miasta i Gminy, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, tel. 61 65 12 222, fax 61 65 12 211, burmistrz@swarzedz.pl, www.swarzedz.pl