

**Wyjaśnienia treści  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**dotyczy postępowania przetargowego pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu”.**

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Pytanie nr 40**

W celu przygotowania rzetelnej wyceny proszę o udostępnienie projektu bramy wjazdowej i furtki wejściowej, przekroju i ich rzutu, informacji dotyczącej wymiarów ewentualnych prześwitów, wzoru, parametrów charakterystycznych dla tego typu rozwiązań. Czy ma być to brama z napędem elektrycznym? Informacje w opisie technicznym są niewystarczające.

**Wyjaśnienie nr 40**

Na teren szkoły zaprojektowano nową bramę wjazdową. Brama ażurowa stalowa, ocynkowana, malowana na kolor RAL 7016, rozwierana manualnie o szerokości min. 400cm w świetle. Jako minimum określa się bramę skrzydłową Guard 2d o szerokości 400cm oraz wysokości 203cm.

**Pytanie nr 41**

Proszę o podanie podstawowych parametrów technicznych jakimi ma się sugerować wykonawca przy wycenie ogrodzenia, grubości przekroju, wzór, wysokości ogrodzenia.

**Wyjaśnienie nr 41**

Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o detal ogrodzenia placu zabaw.

**Pytanie nr 42**

Proszę o udostępnienie projektu ilości drabinek, koszy i siedzisk w hali sportowej, ich

specyfikacji materiałowej, wymiarów, grubości, mocowań.

#### **Wyjaśnienie nr 42**

Miejsce usytuowania drabinek na Sali Sportowej zostało uwzględnione na rzucie parteru – rys. A02. Przewidziane zostały drabinki o standardowej szerokości zgodne z normami dla tego typu obiektów.

#### **Pytanie nr 43**

Proszę o udostępnienie kompletnego projektu wyposażenia: boiska do gry w piłkę nożną, boiska wielofunkcyjnego oraz sali gimnastycznej o elementy takie jak: bramki, kosze do gry w siatkówkę, ich ilości i wymiarów, przykładowych producentów. Proszę o informacje czy stanowią one zakres wyceny.

#### **Wyjaśnienie nr 43**

Sprzęty sportowe powinny spełniać wymagania i normy dla obiektów sportowych użyteczności publicznej (Sprzęt z aprobatami do użytku w obiektach oświaty).

Wszystkie elementy wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego sali sportowej jak i boisk zewnętrznych znajdują się w dokumentacji przetargowej (na rysunkach, w przedmiarze i opisach).

#### **Pytanie nr 44**

Proszę o informacje dotyczące parametrów stolarki okiennej, ich współczynnika U, czy szklenie szkłem bezpiecznym okien ma być jednostronne, dwustronne. Jeżeli jednostronne to czy od strony zewnętrznej, czy wewnętrznej. Czy dotyczy to wszystkich okien?

#### **Wyjaśnienie nr 44**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie okna zewnętrzne powinny posiadać współczynnik  $U=1,1$  dla wszystkich pomieszczeń o temperaturze  $t_i \geq 16^\circ\text{C}$ , dla niższej temperatury pomieszczeń klasyfikowanych zgodnie z ww. rozporządzeniem. Dopuszcza się obniżenie współczynnika U zgodnie z tym rozporządzeniem. Projekt zakłada szklenie bezpieczne z dwóch stron.

#### **Pytanie nr 45**

Proszę o informację dotyczącą grubości wykładziny PCV w sali gimnastycznej, jaką grubość należy przyjąć do wyceny, jaki kolor.

**Wyjaśnienie nr 45**

Grubość wykładziny PCV w sali gimnastycznej powinna być dostosowana do systemu całej podłogi zastosowanej w tym pomieszczeniu.

**Pytanie nr 46**

Proszę o informację dotyczącą grubości wykładziny PCV w salach dydaktycznych, czy na pewno jest wymagana grubość 0,5cm. Zwiększa to znacznie koszty montażu i materiału.

**Wyjaśnienie nr 46**

Zgodnie z zapisem w opisie technicznym projektu wykonawczego zaprojektowana została wykładzina PCV typu Tarkett z linii Excellence lub równoważna, wg specyfikacji przedmiotowa wykładzina występuje w grubości 0,08cm. Zapas 0,5cm zawarty w opisie technicznym dotyczy miejsca dla zastosowania całego systemu wykładziny PCV nie dotyczy samej grubości wykładziny.

**Pytanie nr 47**


Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej dla branż: elektrycznej i sanitarnej.

**Wyjaśnienie nr 47**

Zamawiający nie udostępnia w postępowaniach przetargowych edytowalnych wersji dokumentacji.

II. Zmian SIWZ, o których mowa w niniejszym piśmie Zamawiający dokonał na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Swarzędz  
  
Marian Skudlarek