



Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy postępowania przetargowego pn: „Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1, gmina Swarzędz”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Uzupełnienie do odpowiedzi nr 2 opublikowane w dniu 05.09.2019 r.

Odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych przystosować dla ruchu sprzętu ciężkiego oraz autobusów.

Zamawiający zastępuje przedmiar odtworzenia nawierzchni podany w wyjaśnieniach w dniu 05.09.2019 na aktualny.

Pytanie nr 1

W związku z brakiem przekazanego projektu drogowego, który powinien wskazywać w jakiej technologii i w jakich warstwach należy wykonać odtworzenie nawierzchni po zakończeniu wykonanych robót ziemnych, proszę o przekazanie informacji technicznej o poszczególnych warstwach jakie należy wycenić i jakich wymagać będzie Zamawiający. Jest to istotne, gdyż teren na którym należy wykonać odtworzenie nawierzchni użytkowany jest przez transport ciężki, na potrzeby którego nawierzchnia spełniać musi inne warunki techniczne niż transport osobowy.

Wyjaśnienie nr 1

Należy wykonać następujące warstwy odtworzeniowe nawierzchni placów manewrowych dla autobusów:

Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych – warstwa ścieralna - 5cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych – warstwa wiążąca - 7cm

Podbudowa tłuczniowa 16-31,5 - gr. 20 cm

podbudowa betonowa C12/15 - gr 20cm

warstwa odsączająca (wymiana gruntu pospółka) – 30cm

W przedmiarze robót budowlanych należy dodatkowo uwzględnić :

- Nawierzchnia gr 20 cm z betonu C12/15 o gr. 20cm. Powierzchnia 1160 m²

Pospółka – zasypanie z zagęszczeniem o gr. 30cm. Powierzchnia 1160m²

Zgodnie z załącznikiem nr 1 – szczegół nawierzchni.

Zamawiający uzupełnia przedmiar dotyczący odtworzenia nawierzchni w pasie wykopu.

Pytanie nr 2

Pozycje kosztorysowe wskazują na zamontowanie konstrukcji o rozpiętości 4mb podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Podwieszonych rurociągów i kanałów. Proszę o informację czego ten zakres dotyczy i z jakimi elementami następuje kolizja wymuszona podwieszaniem wspomnianych linii oraz w jakim miejscu następują rzeczowe kolizje?

Wyjaśnienie nr 2

Na terenie bazy transportowej przechodzi się 2x pod ciepłociągiem, 2x pod wodociągiem, 3x pod kablami energetycznymi i 1x pod telekomunikacją.

Wykonawca jak zobowiązany, zgodnie z prawem budowlanym, do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w trakcie trwania robót budowlanych.

Zamawiający uzupełnia brakującą dokumentację stanowiącą załącznik do wyjaśnień z dnia 30.08.2019 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmianę treść specyfikacji w zakresie terminu składania ofert do dnia 17.09.2019 r. do godz. 10:00. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zmianie ulega również termin otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu 17.09.2019 r. o godz. 10:30.

Z poważaniem

Burmistrz

Marian Szkudlarek