

Swarzędz, dnia 03 marca 2021 r.

WRPZP.271-03/2021

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa oświetlenia w ul. Azaliowej Limbowej i Magnoliowej w Rabowicach, gmina Swarzędz”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby oprawy oświetleniowe miały certyfikację ENEC. Głównym celem Zamówień Publicznych, pożądanym przez Ustawodawcę, a także leżącym w najlepszym interesie Zamawiającego jest zapewnienie jak największej konkurencyjności. W art. 101 ust 4 ustawy PZP Ustawodawca w sposób jednoznaczny określa, obowiązek Zamawiającego do dopuszczenia rozwiązań równoważnych poprzez dodanie określenia „lub równoważne” w przypadku odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Co więcej w przypadku stosowania określenia równoważności, zgodnie z art. 99 ust 6 ustawy PZP jest zobowiązany do wskazania kryteriów, którymi będzie kierował się przy ocenie równoważności. Warto w tym miejscu nadmienić, iż zgodnie z orzeczeniem KIO 256/14, „Pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości”.

Mając powyższe na względzie, oraz fakt, że najważniejszą wytyczną przy certyfikacji ENEC stanowi norma PN-EN 60598, czy Zamawiający zaakceptuje jako rozwiązanie tożsame certyfikację niezależnego polskiego instytutu badawczego posiadającego stosowną akredytację, po przebadaniu zgodności z normami PN-EN 60598?

Jeśli nie, Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie czym będzie się kierował przy ocenie równoważności certyfikacji dla ENEC.

Wyjaśnienie nr 1

Wymóg posiadania ENEC jest dla Zamawiającego potwierdzeniem spełnienia deklarowanych parametrów energetycznych i oświetleniowych, co służy podwyższeniu standardów jakościowych. Certyfikat ENEC ukierunkowany jest na ograniczanie barier

w międzynarodowej wymianie handlowej i nie wymaga potwierdzenia w innych krajach europejskich umożliwiając wolną konkurencję. Polska jest jednym z sygnatariuszy porozumienia ENEC, którzy uznają wyrób elektryczny ze znakiem ENEC przyznany przez inną jednostkę na równi ze znakiem ENEC przyznany przez siebie. Wymóg posiadania certyfikatu ENEC nie eliminuje konkurencji gdyż posiada go co najmniej kilku producentów.

Pytanie nr 2

Zamawiający w dokumentacji technicznej nigdzie nie wspomina o systemie sterowania oświetleniem, który stosuje, bądź może chce zastosować. Czy Zamawiający korzysta, bądź zamierza korzystać z jakiegoś systemu sterowania oświetleniem ulicznym?

Wyjaśnienie nr 2

Zamawiający nie korzysta obecnie z systemu sterowania oświetleniem ulicznym i w najbliższej przyszłości nie planuje ich wprowadzać.

Pytanie nr 3

W nawiązaniu do poprzedniego pytania, jeśli Zamawiający nie wymaga zastosowania żadnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym, to czy Zamawiający oczekuje od opraw możliwości zaimplementowania do nich jakiegoś systemu sterowania w przyszłości? Informacja taka jest bardzo istotna, ponieważ zastosowanie opraw bez możliwości implementacji systemów sterowania, w przypadku chęci wprowadzenia takiego systemu przez Zamawiającego w przyszłości, może się wiązać z koniecznością wymiany całych opraw. Jednocześnie Wykonawca wskazuje, że rozwiązania takie są powszechnie stosowane, i dają możliwość ograniczenia kosztów oświetlenia ponoszonych przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie nr 3

Zamawiający nie wymaga implementowania do opraw jakiegokolwiek systemu sterowania celem korzystania z niego dopiero w przyszłości.

Z poważaniem

Marian Szkudlarek