

Swarzędz, dnia 18 marca 2022 r.

WRPZP.271-02/2022

**Wyjaśnienia**  
**Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Przebudowa ul. Wiosennej w Paczkowie, Gmina Swarzędz**

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

W piśmie nr ZDP.WI.4620.754/19.MW z dnia 05.12.2019 Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaopiniował pozytywnie projektowanej kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej nr 2437P w m. Paczkowo na następujących warunkach:

1. Prace należy wykonać bez naruszenia konstrukcji jezdni.
2. Dopuszcza się włączenie sieci kanalizacji deszczowej w obrębie jezdni pod warunkiem zastosowania metody bezwykopowej włączając się bezpośrednio do istniejącej studni kanalizacyjnej.

Zarówno w załączonym Przedmiarze jak i Projekcie Wykonawczym Kanalizacji Deszczowej, poza w/w pismem, nie ma żadnej wzmianki o konieczności wykonywania odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej metodą bezwykopową. W związku z powyższym proszę o jednoznaczne określenie czy odcinek kanalizacji deszczowej zlokalizowany w pasie drogi powiatowej nr 2437P należy wykonać z zastosowaniem metody bezwykopowej czy też dopuszczalne jest wykonanie go wykopem otwartym z otworzeniem konstrukcji jezdni. Jeżeli dopuszczalne jest wykonanie metodą wykopu otwartego z odtworzeniem konstrukcji jezdni proszę o podanie szczegółowych warunków odtworzenia nawierzchni jezdni bitumicznej drogi powiatowej nr 2437P.

**Wyjaśnienie nr 1**

Włączenie kanalizacji deszczowej należy wykonać bez naruszenia konstrukcji jezdni drogi powiatowej, z zastosowaniem metody bezwykopowej, włączając się bezpośrednio do istniejącej studni kanalizacyjnej.

Prace polegające na wykonaniu przecisku należy także przewidzieć w projekcie organizacji

ruchu dla zakresu drogi powiatowej. Wyłączeniu ma podlegać tylko jeden pas ruchu, w którym zlokalizowana jest studnia docelowa.

Zamawiający załącza zamienny przedmiar robót na budowę kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych.

Załączniki: 1. Przedmiar robót- kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowe.

Z poważaniem

Marian Szkudlarek